



**КОМИТЕТ ПО ВОПРОСАМ ЗАКОННОСТИ,  
ПРАВОПОРЯДКА И БЕЗОПАСНОСТИ  
САНКТ- ПЕТЕРБУРГСКОЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНЫЙ ОТРЯД  
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
ПО НЕВСКОМУ РАЙОНУ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА»**

**АКТ**

**пожарно-профилактического мероприятия  
по соблюдению требований пожарной безопасности**

Санкт-Петербург,  
ул. Полярников, д.5

«13» ноября 2023г.

На основании: распоряжения администрации Невского района Санкт-Петербурга от 05.04.2013г. № 488-р «Об организации и осуществлении профилактики пожаров на объектах, подведомственных администрации Невского района» «13» ноября 2023года с «11» час. «00» мин. до «18» час. «00» мин проведено пожарно-профилактическое мероприятие на объекте недвижимости по адресу: Октябрьская наб., д.34, кор. 3, строение 1.

Правообладатели объекта пожарно-профилактического мероприятия: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 71 Невского района Санкт-Петербурга

Лицо (-а), проводившее (-ие) пожарно-профилактическое мероприятие: Инструктор противопожарной профилактики ПЧ Государственной противопожарной службы ПЧ (П) СПб ГКУ «ПСО Невского района» Романова Юлия Валерьевна

При проведении пожарно-профилактического мероприятия присутствовали: И.о заведующего Измаденова Анастасия Васильевна.

Представлен отчёт о расчёте пожарного риска: представлен

Представлены специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения пожарной безопасности объекта защиты и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, согласованные с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности: нет

Представлено охранное обязательство на объект культурного наследия: нет

Наличие декларации пожарной безопасности: в наличии

В ходе проведения профилактических мероприятий установлено:

1. Наличие и исправность автоматических систем противопожарной защиты:

Наименование АСПЗ	Наличие	Номер и дата последнего акта о проведении обслуживания	Исправна/не исправна	Инструкция ответственного (в наличии/ нет в наличии)
АУПС	в наличии	31.10.2023г.		в наличии
СОУЭ	в наличии	31.10.2023г.		в наличии
ЦАСПИ	в наличии	31.10.2023г.-		в наличии
АУПТ	в наличии			

2. Наличие и исправность внутреннего пожарного водопровода: акт проверки ВППВ 29.09.2023.

3. Укомплектованность объекта первичными средствами пожаротушения, наличие журнала учета огнетушителей: укомплектован, журнал учета огнетушителей в наличии

4. Наличие основных организационно-распорядительных документов по пожарной безопасности: приказы, инструкции в наличии

5. Организация и проведение обучения работников мерам пожарной безопасности: Журнал учета инструктажей в наличии.

6. Проведение тренировочных мероприятий по эвакуации: в наличии

Рекомендации по соблюдению требований пожарной безопасности:

№ п/п	Выявлены и рекомендованы к устранению нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Устранены во время проведения пожарно-профилактического мероприятия
1	2	3	4

1.	У руководителя организации отсутствует прохождение обучения по программе пожарно-технического минимума .	ППР в РФ п.3	
2.	Не произведен расчет категорий для помещения технического обслуживания (ГРЦ) по взрывопожарной и пожарной опасности в соответствии с СП 12.13130.	Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.1 ч.2 ст.1;п.2ч.1 ст.6; ч.3 ст.4 СП 4.13130.2020 п.5.1.2	
3.	В вентиляционной камере хранение оборудования.	ППР в РФ п. 16б	
4.	Замки на дверях эвакуационного выхода не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа.(подвальное помещение)	ППР в РФ п. 26	
5.	На дверях подвального помещения не размещена информация о месте хранения ключей.	ППР в РФ п.18	
6.	В подвальном помещении хранятся посторонние предметы.	ППР в РФ п.16б	<i>уведомлено Девид</i>
7.	Руководитель организации не обеспечил ведение и внесение информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. Допускается ведение журнала эксплуатации систем противопожарной защиты в электронном виде. Форма ведения журнала эксплуатации систем противопожарной защиты определяется руководителем объекта защиты.	ППР в РФ п. 17(1)	
8.	Руководитель организации не обеспечил наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих в том числе пути эвакуации и эвакуационные	ППР в РФ п 36	

ВЫХОДЫ.		
---------	--	--

Проведен противопожарный инструктаж:

Темы инструктажей: Присутствовало человек: 4

Вручены памятки: «Детская шалость с огнем- частая причина пожаров.», «Правила пользования огнетушителем», «ППБ в быту», «ПБ в многоквартирных домах», «Пожарная охрана сообщает», «Выход на лед запрещен».

Проведено практическое тренировочное занятие с членами ДПД – не проводилось.

Оказана консультативно-методическая помощь: Требования пожарной безопасности к содержанию путей эвакуации.

Иные мероприятия проведённые в период пожарно-профилактического мероприятия: -

Перечень документов (копий) прилагаемых к акту: приказы, копии уд. ПТМ, акт ТО АПС и СОУЭ, акт проверки ВППВ, акт (справка) об итогах организации подготовки и проведения объектовой тренировки, план осенне-зимний п/о период

Инструктор ПП ПЧ Государственной противопожарной службы ПЧ (П) СПб ГКУ «ПСО Невского района»

« 13 » ноября 2023г.

Ю.В. Романова

Первый экземпляр акта получил:

И.о. заместителя руководителя АС

